

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych**

Oznaczenie arkusza: **B.09-01-15.05**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.09**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka -

Kod egzaminatora


Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Zamontowane monołączce pod gazomierz							
1	Kurek gazowy odcinający podłączony jest do pionu gazowego za pomocą dwóch nypli 1" i jednego kolana 1"						
2	Monołączce połączone jest bezpośrednio z kurkiem gazowym odcinającym, a kurek znajduje się po lewej stronie monołączca						
3	Monołączce jest zamontowane stabilnie za pomocą co najmniej dwóch kołków rozporowych						
4	Monołączce znajduje się w pozycji poziomej						
5	Półśrubunki monołączca skierowane są w dół						
Rezultat 2: Ułożone przewody fragmentu instalacji gazowej z rur miedzianych i zamontowane uchwyty							
1	Przewody miedziane gazowe prostopadłe do pionu gazowego są w poziomie						
2	Przewód miedziany gazowy równoległy do pionu gazowego jest w pionie						
3	Uchwyty znajdują w miejscach przedstawionych na rysunku i w odległości 10 cm \pm 0,5 cm od osi złązek						
							
4	Uchwyty są zamontowane stabilnie						
5	Odcinek pionowy instalacji gazowej miedzianej znajduje się 110 cm \pm 1 cm od osi pionu gazowego						
6	Odcinek poziomy instalacji gazowej miedzianej z kurkiem odcinającym 1/2" ma długość 60 cm \pm 1 cm, mierząc od osi kolana do końca zaworu						
7	Odcinek poziomy instalacji gazowej miedzianej z kurkiem odcinającym 1/2" znajduje się 60 cm \pm 1 cm nad posadzką						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zamontowane kurki gazowe i połączenia skręcane

1	Rączka kurka przed monozłączem otwiera się i zamyka do końca i o nic nie zawadza						
2	Rączka kurka za monozłączem otwiera się i zamyka do końca i o nic nie zawadza						
3	Kurek gazowy za monozłączem znajduje się na wysokości 60 cm ± 1 cm, licząc od poziomu podłogi do osi kurka						
4	Wszystkie połączenia gwintowane zostały uszczelnione pakułami, a po rozkręceniu połączeń pakuły tworzą jednolitą powłokę na gwincie zewnętrznym lub wewnętrznym						
5	Wszystkie przewody miedziane są ogratowane wewnątrz i na zewnątrz						
6	Pełne wsunięcie rury do kielicha kształtki jest zaznaczone markerem						

Przebieg 1: Przebieg prac związanych z montażem instalacji gazowej

1	W czasie wykonywania zadania materiały, narzędzia i sprzęt zdający składował na stanowisku w taki sposób, że nie utrudniały pracy						
2	Podczas wiercenia zdający miał założone okulary ochronne						
3	Podczas cięcia zdający miał założone okulary ochronne						
4	Po wykonaniu zadania zdający uporządkował stanowisko pracy i posegregował odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis