

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych**
Oznaczenie arkusza: **B.08-01-19.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.08**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
Rezultat 1. Przygotowana rura DN40 do montażu trójnika siodłowego oraz jego montaż		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
<i>Uwaga: kryteria 1 i 2 należy ocenić p zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny</i>							
1	Oznaczone miejsce montażu trójnika siodłowego z nawiertką na rurze DN_40						
2	Zdarta powierzchnia pod montaż trójnika siodłowego z nawiertką na rurze DN_40						
3	Zamontowany trójnik siodłowy z nawiertką na rurze DN 40 w pozycji pionowej i poziomo						
4	Wykonane zgrzanie trójnika siodłowego do rury DN 40						
5	Widoczne wypłyvky po zgrzaniu trójnika siodłowego z nawiertką						
6	Odległość od końca rury DN 40 do osi trójnika siodłowego z nawiertką wynosi 75 cm ±1 cm						
7	Zgrzew opisany na rurze DN 40 datą i numerem stanowiska zdającego						
Rezultat 2. Włączenie projektowanego przyłącza gazowego							
1	Wizualnie widoczna zdarta powierzchnia łączonej rury DN 32 od strony elektromufy świadcząca o czynnościach związanych z przygotowaniem rur do zgrzewania						
2	Widoczne wypłyvky po zgrzaniu elektromufy						
3	Zaznaczona głębokość wsunięcia rury przy obu zewnętrznych krawędziach elektromufy						
4	Odcinek przyłącza ma przebieg jak na rysunku						
5	Długość rury przyłącza wynosi 50 cm ±1_cm						
6	Zgrzew jest opisany na fragmencie rury przyłącza gazowego datą i numerem stanowiska zdającego						
7	Wykonany jest nawiert rury gazociągu						
8	Trójnik siodłowy jest pozostawiony w pozycji wykręconego nawiertu						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przebieg montażu przyłącza gazowego

Zdający:

1	składował materiały, narzędzia i sprzęt w taki sposób, że nie utrudniały pracy						
2	podczas cyklinowania rur PE miał założone okulary ochronne						
3	po wykonaniu zadania uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

