



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

ZASADY OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
Oznaczenie arkusza: **B.07-01-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						
Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Rezultat 1. Drewniany stelaż**

Uwaga: Zamontowanie drewnianego stelaża należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenia jego wykonania

1	Stelaż zamontowany do ściany kołkami szybkiego montażu					
2	Listwy stelaża zamontowane w poziomie ± 10 mm/całości					
3	Rozstaw listew stelaża nie przekracza 350 mm					
4	Rozstaw kołków mocujących stelaż nie przekracza 500 mm					
5	Stelaż zamontowany do ściany w sposób stabilny zgodnie z kształtem okładziny					

Rezultat 2. Okładzina z paneli ściennych

1	Panele zamontowane 500 mm od lewej granicy stanowiska					
2	Panele zamontowane na wysokości 1200 mm od podłogi ± 20 mm					
3	Zamontowane 8 szt. paneli					
4	Prawa górna część okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ± 20 mm					
5	Boczne krawędzie okładziny wykonane w pionie ± 5 mm/całości					
6	Górna krawędź okładziny wykonana w poziomie ± 5 mm/całości					
7	Wszystkie krawędzie okładziny wykonane w linii prostej ± 3 mm/całości krawędzi w jednym miejscu					
8	Panele zamontowane do stelaża stabilnie przy pomocy klamer i gwoździ					
9	Brak zarysowań i innych uszkodzeń paneli					
10	Brak zabrudzeń okładziny					

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Listwy wykończeniowe

1	Kątownik wykończeniowy zamontowany do lewej pionowej krawędzi okładziny						
2	Kątownik wykończeniowy zamontowany do górnej krawędzi okładziny						
3	Kątowniki wykończeniowe zamontowane przy pomocy gwoździ						
4	W narożniku kątowniki wykończeniowe docięte do kąta 45°						
5	Kątowniki w narożniku dokładnie do siebie przylegają ±1 mm						
6	Kątowniki zamontowane do okładziny stabilnie						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie stelaża i okładziny z paneli

Zdający

1	miał założone okulary ochronne i rękawice podczas posługiwania się piłą						
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia wiertarką otworów w ścianie i drewnianych listwach						
3	przycinał listwy stelaża piłą płatnicą						
4	przycinał panele piłą płatnicą						
5	przycinał kątowniki wykończeniowe piłą ukosową lub piłą brzeszczotową						
6	posługiwał się pobijakiem podczas przybijania klamer mocujących panele						
7	oczyścił używane narzędzia i sprzęt po zakończeniu pracy						
8	uporządkował stanowisko robocze, a odpady umieścił w pojemniku						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

