





Numer stanowiska									
<b>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny</b>									
<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>									
<b>Rezultat 1. Przygotowana płyta oraz podkład z tynku zwykłego</b>									
<i>Uwaga! Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny</i>									
1	Krawędzie płyty g-k są wzmocnione papierową taśmą samoprzylepną								
2	Płyta jest zaimpregnowana środkiem gruntującym								
3	Na płytę został nałożony podkład z zaprawy tynkarskiej								
4	Podkład z tynku ułożony jest na całej powierzchni płyty								
5	Grubość ułożonego podkładu wynosi 2 mm ±1 mm								
6	Powierzchnia podkładu jest porysowana								
<b>Rezultat 2. Barwna warstwa w kolorze czarnym z zaprawy gipsowej</b>									
<i>Uwaga! Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny</i>									
1	Zabarwiona warstwa została nałożona na niestwardniały podkład								
2	Zabarwiona warstwa ma grubość 5 mm ±1 mm								
3	Nałożona warstwa ma jednolitą barwę								
4	Nałożona warstwa ma barwę czarną								
5	Nałożona warstwa została wyrównana i zatarta na ostro								

Numer  
stanowiska


<b>Rezultat 3. Wierzchnia warstwa z zaprawy gipsowej białej</b>							
1	Warstwa zaprawy białej nie odpada od warstwy czarnej						
2	Warstwa zaprawy białej nie jest popękana						
3	Grubość warstwy z zaprawy białej wynosi 4 mm ±1 mm						
4	Warstwa zaprawy białej na całej powierzchni jest gładka i równa						
<b>Rezultat 4. Rysunek odsłaniający barwną warstwę spodnią</b>							
1	Szablon został przeniesiony na przygotowaną powierzchnię						
2	Linie obrysu elementu są zgodne z szablonem 						
3	Elementy zostały wycięte zgodnie z ortogonalnym widokiem sgraffita 						
4	Odsłonięta barwna warstwa jest czysta, bez białych plam						
5	Podkład z tynku zwykłego nie jest widoczny						

Numer stanowiska							

<b>Przebieg 1: Przebieg prac związanych z wykonaniem zadania egzaminacyjnego</b>								
<i>Zdający:</i>								
1	odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń							
2	miał założoną maskę przeciwpyłową podczas przygotowania zaprawy							
3	miał założone okulary ochronne podczas mieszania zaprawy							
4	używał narzędzi w sposób bezpieczny zgodnie z ich przeznaczeniem							
5	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady							

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*